210203340108

报告编号：TJKZ-2022-0008-H

# 检 测 报 告

项 目 名 称　天津开发区实力技术工程有限公司<br>表面微生物（洁净服）

委托单位名称　天津开发区实力技术工程有限公司

天津市洁净空气质量技术检测有限公司
检测专用章

天 津 市 洁 净 空 气 质 量 技 术 检 测 有 限 公 司

# 天津市洁净空气质量技术检测有限公司
# 检 测 报 告

报告编号：TJKZ-2022-0008-H　　共 2 页 第 1 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位名称 | 天津开发区实力技术工程有限公司 | | |
| 受检单位地址 | 天津市华苑产业园兰苑路 9 号 3 单元 7 层 | | |
| 委托单位名称 | 天津开发区实力技术工程有限公司 | | |
| 采样区域 | B 级净化间（洁净服） | | |
| 采样日期 | 2022.03.16 | 检测日期 | 2022.03.16-2022.03.18 |
| 检测项目 | 表面微生物（洁净服） | | |
| 检测方法 | 《洁净室施工及验收规范》 GB 50591－2010 | | |
| 判定依据 | 《医药工业洁净厂房设计标准》 GB 50457－2019 | | |
| 测试条件 | 采样环境温度 21.9℃；采样环境相对湿度 49.5%RH | | |

检测设备信息

| 设备名称 | 设备编号 | 有效日期至 |
|---|---|---|
| 温湿度仪 | WDJ-03 | 2022.05.28 |
| φ55 平皿 | | |
| 以下空白 | | |
| | | |
| | | |

**检 测 结 论**

**所测各项数据均符合《医药工业洁净厂房设计标准》 GB 50457－2019 标准要求。**

**（检测专用章）**

**签发日期：** 2022.03.21

编制人：白雪　　审核人：　　批准人：

# 天津市洁净空气质量技术检测有限公司
# 检 测 报 告

报告编号：TJKZ-2022-0008-H



| 采 样 区 域 | B级净化间（洁净服） |
|---|---|

| 采样位置 | | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 技术指标 | 检测结果 | 本项结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁净服 A# | 手臂部 | 2022031601 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 胸部 | 2022031602 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 腰部 | 2022031603 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 腿部 | 2022031604 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| 洁净服 B# | 手臂部 | 2022031605 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 胸部 | 2022031606 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 腰部 | 2022031607 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 腿部 | 2022031608 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| 洁净服 C# | 手臂部 | 2022031609 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 胸部 | 2022031610 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 腰部 | 2022031611 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| | 腿部 | 2022031612 | 表面微生物 | cfu/碟 | ≤25 | 0 | 符合要求 |
| 以下空白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

报告结束